


Anschlusspläne


D0039804, 06.2021

Experience a safer
and more open world

Anschlusskabel am
Sicherheitsschloss
OneSystem Motorschloss 519N





+24 V
GND



519ZBFS


OneSystem IO-Modul N5950

Motorschloss (DIP 4 = ON) im Betrieb
mit Brandmeldeanlage (DIP 7 = ON)




- ① Hi-O Technology™-Bus
- ② Brandmeldeanlage
- ③ Externe Freigabe
- ④ Externer Türkontakt oder Drahtbrücke
- ⑤ Zentrale Verriegelung

519ZBFS



UII



ASSA ABLOY
Sicherheits-technik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
Fax +49 7431 123-240
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.de



ASSA ABLOY
Opening Solutions